



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општинска управа Србобран
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине

Основ: Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом ("Сл.лист општине Србобран" 8/09)

**КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.1.
ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ**

Редни број	ЕЛЕМЕНТИ КОНТРОЛЕ У НАДЗОРУ	Број повреда да/не		Напомена
1.	ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ВРШИЛАЦА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И КОРИСНИКА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЗАКОН О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА („Сл.гласник РС“ бр. 88/2011)			
1.1.	Чл. 14. Став 1. ЗКД 1. Да ли вршилац комуналне делатности организује свој рад и пословање на начин којим обезбеђује трајно и несметано пружање комуналних услуга, као и прописан или уговорен обим и квалитет комуналних услуга и предузима мере одржавања, развоја и заштите комуналних објеката и унапређења организације и ефикасности рада?	☐ 20	☐ 0	
1.2.	Чл. 18. Став 3. ЗКД 1. Да ли корисник комуналне услуге користи комуналну услугу на начин којим не омета друге кориснике, не угрожава животну средину, објекте и опрему који су у функцији обављања одређене комуналне делатности?	☐ 20	☐ 0	
2.	ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПРОПИСУЈЕ И БЛИЖЕ ОДРЕЂУЈЕ УСЛОВЕ И НАЧИН СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ КУПАЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН	Број повреда да/не		Напомена
2.1.	Да ли комунално предузеће поштује рок о почетку и завршетку грејне сезоне?	☐ 20	☐ 0	
2.2.	Да ли комунално предузеће води евиденцију о купцима?	☐ 20	☐ 0	

2.3.	Да ли комунално предузеће испоручује топлотну енергију радним данима од 05.00 до 21.00 часова, а суботом, недељом и празником од до 21.00 часова?	☐ 20	☐ 0	
2.4.	Да ли комунално предузеће у грејаном простору корисника, при спољној температури од -15 °C до +12 °C, одржава од 20 °C са дозвољеним одступањем од +-2 °C?	☐ 20	☐ 0	
2.5.	Да ли комунално предузеће испоручује санитарну топлу воду од 45 °C у тачки испоруке односно испред запорних вентила на излазу из топлотне подстанице, која не може бити испод 40 °C и изнад 50 °C?	☐ 20	☐ 0	

2.6.	Да ли корисник омогућава комуналном предузећу приступ опреми?	☐ 20	☐ 0	
2.7.	Да ли корисник омогућава инспекцијски надзор?	☐ 20	☐ 0	
2.8.	Да ли се корисник придржава одредаба те самовољно не прикључује објекте, уређаје или инсталације на систем даљинског грејања, без сагласности комуналног предузећа	☐ 20	☐ 0	
2.9.	Да ли се корисник придржава одредаба те не мења постављене параметре протока и температуре на опреми у тоplotној подстаници?	☐ 20	☐ 0	
2.10.	Да ли се корисник придржава одредаба те омогућава прикључење тоplotне опреме трећег лица на прикључни цевовод, ако исти подноси додатно оптерећење, а на основу одобрења за прикључење, од стране комуналног предузећа?	☐ 20	☐ 0	
СВЕУКУПНИ БРОЈ ПОВРЕДА ПРОПИСА:				
НЕМА ЕВИДЕНТИРАНИХ ПОВРЕДА ПРОПИСА:				

Укупан могући број бодова		24			
УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА					
Степен ризика	Незнатан	Низак	Средњи	Висок	Критичан
Број бодова	240-220	220-200	200-160	160-100	100-0
Степен ризика у односу на остварени број бодова је:			незнатан		
			низак		
			средњи		
			висок		
			критичан		

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР
