

**Република Србија**  
**Аутономна Покрајина Војводина**  
**Општинска управа Србобран**  
**ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ**  
**СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И**  
**ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**  
**Грађевински инспектор**  
**Број : 354-644/17-IV-01**  
**Дана: 31.07.2018. год.**  
**21480 СРБОБРАН, Трг Слободе бр. 4**  
**Тел:021/730-020, Фах:731-079**  
**E-mail: srbobran@eunet.co.rs**

Грађевински инспектор Општинске управе Србобран, Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине, решавајући по службеној дужности, у предмету објекта склоног паду у Србобрану у ул. Карађорђева 37 на катастарској парцели број 5092/2 К.О. Србобран, а на основу члана 48. став 1. Закона о опште управном поступку ("Сл. гласник РС" број 18/2016) и "Сл.гласник РС" број 30/2010) и члана 11. Одлуке о општинској управи ("Сл. лист општине Србобран" број 10/08 и бр. 13/13), доноси

## РЕШЕЊЕ

**ПОСТАВЉА СЕ** Станић Здравко адвокат из Србобрана, ул. Јована Поповића 22, за привременог заступника Петровић (Радоје) Душка са задњим пребивалиштем у Новом Саду, ул. Војводе Книћанина 24а, сада непознатог боравишта.

Привремени заступник ће штитити право и интерес странке у поступку покренутом код грађевинског инспектора Општинске управе Србобран, а у вези забране употребе објекта у Србобрану у ул. Карађорђева 37 на катастарској парцели број 5092/2 К.О. Србобран.

Жалба против овог Решења не одлаже извршење решења.

## Образложење

Грађевински инспектор је по службеној дужности изашла на терен и на лицу места у Србобрану у ул. Карађорђева 37 сачинила фотографије објекта- бивши кафе "Бакарди" који је у критичном стању у смислу стабилности објекта, нарочито у делу тротоара у ул. Карађорђевој где сваког часа прети да се сруши стреха дотрајалог крова са трулим гредама и већ накривљена ка тротоару те прети да се сруши и на тај начин непосредно угрожава безбедност и живот пролазника.

Објекат се налази на углу улице Карађорђева и ул. Јована Поповића. У служби за катастар непокретности, предметни објекат се води као стамбени објекат површине  $\Pi=193\text{m}^2$ , а чији је власник Петровић Душко чија адреса грађевинском инспектору непозната.

На лицу места, дана 25.04.2017. године грађ. инспектор је сачинио Записник о стању редметног објекта и констатовала следеће:

- да је исти, генерално, дотрајао, напуштен дуги низ година, и самим тим неодржаван

- да се исти некада користио као угоститељски (пословни) објекат кафе "Бакарди"  
- да је објекат угрожене статичке стабилности, нарочито кровна конструкција са извитопереним слеменом (постојање угиба) и трулим гредама и покривачем- црепом

који је почeo да отпада због статичке лабилности кровних греда и летава те описано стање објекта непосредно и свакодневно угрожава живот и безбедност пролазника, нарочито који пролазе Карађорђевом улицом.

С обзиром да у досадашњем поступку грађевински инспектор није успела да дође до адресе Петровић Душка а с обзиром на хитност поступка у смислу повећане опасности од рушења предметног објекта и угрожавања безбедности људи и пролазника а ради наставка и окончања поступка да исти учествује на основу члана 48. Закона о општем управном поступку, донет је Закључак као у диспозитиву

#### **УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:**

Против овог решења може се изјавити жалба од 15 дана од дана пријема решења непосредно или путем овог органа Покрајинском секретаријату за енергетику грађевинарство и саобраћај у Новом Саду Бул. Михајла Пупина бр. 16 у року од 15 дана од дана пријема овог Решења.  
Жалба се таксира са 440,00 дин. на основу тарифе број 2 Закона о административним таксама ("Сл.гласник РС" бр.43/03,...35/10) на жиро рачун број 840-742221843-57 позив на број 97 78-233.

#### **Решење доставити:**

1. Адв. Станић Здравку из Србобрана
2. Одељењу за општу управу -огласну таблу
3. Архиви
4. Web странице

