

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине
Број: ROP-SRB-1476-LOC-1/2017
Дана: 07.02.2017. године
21480 Србобран, Трг слободе бр. 2
Тел: 021/730-020, Факс: 021/731-079
Е-mail: srbobran@eunet.rs

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Србобран, поступајући по захтеву Српске православне црквене општине Србобран за издавање локацијских услова, на основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09- исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС и 132/14 и 145/14), чланом 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", број 113/2015 и 96/2016) и чланом 11. Одлуке о Општинској управи Србобран ("Службени лист општине Србобран " број 8/2010, 13/2013, 14/2013 и 20/2016) доноси:

ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Српске православно црквене општине Србобран, за издавање Локацијских услова за реконструкцију Помоћног објекта - санитарни чвор и надстрешница, на к.п. бр. 5020/2 К.О. Србобран у ул. Ј.Ј. Змаја бр. 15, **након обавештења имаоца јавних овлашћења да не може да изда услове за пројектовање и прикључење због недостатака у садржини идејног решења достављеног уз захтев за издавање локацијских услова.**

Образложење

Српска православна црквена општина Србобран, се 26.01.2017. године обратила се овом органу, преко пуномоћника Кезан Јована, путем ЦИС-а, са захтевом за издавање локацијских услова описаних у диспозитиву овог закључка.

Уз захтев је достављена следећа документација: Идејно решење у дигиталној форми и прописано уплаћене административне таксе.

Након поднетих захтева имаоцима јавних овлашћења за пројектовање и прикључење, од стране "ЕПС Дистрибуције", Огранак Електродистрибуције Нови Сад је достављено обавештење о немогућности издавања услова за пројектовање и прикључење, у коме се наводи следеће:

- Нису наведени категорија и класификациони број објекта у складу са наменом;

- Уколико се за прикључење новог објекта жели искористити неки од постојећих мерних уређаја (на парцели постоји објекти којима се испоручује електрична енергија), неопходно је навести да ли ће се на предметном ЕД бројилу повећавати претходно одобрена снага или ће бити у оквиру одобрене. Уколико се

за реконструисани објекат планира засебно мерење потребно је навести потребну снагу и тип мерења.

Обзиром да идејно решење не садржи податке потребне за издавање локацијских услова, односно за даље поступање по захтеву одлучено је као у диспозитиву, у складу са ставом 2. чланом 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", број 113/2015 и 96/2016).

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против овог Закључка подносилац захтева може изјавити приговор општинском већу, преко надлежног органа, у року од три дана од дана пријема Закључка.

Износ 163,00 динара уплаћује се на уплатни рачун 840-742251843-73 са позивом на број 97 78-233 у корист Општине Србобран.

Предмет обрадила:
Слађана Голупски, дипл.инж.арх.

Шеф одељења:
Снежана Бајић, дипл. правник

**НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ СРБОБРАН**

Јулија Попић, дипл. правник