

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине
Број: ROP-SRB-35482-LOCH-2/2017
Дана: 08.01.2018. године
21480 Србобран, Трг слободе бр. 2
Тел: 021/730-020, Факс: 021/731-079
Е-mail: srbobran@eunet.rs

Општинска управа Србобран, Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, поступајући по захтеву Општине Србобран из Србобрана, за издавање локацијских услова, на основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС и 132/14 и 145/14), чланом 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", број 113/2015, 96/2016 и 120/2017) и чланом 11. Одлуке о Општинској управи Србобран ("Службени лист општине Србобран " број 8/2010, 02/2009, 13/2013, 14/2013 и 20/2016) доноси:

ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Општине Србобран из Србобрана, ул. Трг слободе бр. 2 за издавање Локацијских услова за Реконструкцију пијачног платоа са изградњом објеката за трговину на мало и изградњом јавног осветљења, трг Владике Н. Велимировића бр. бб, на к.п. бр. 4984/6 и 4984/9 К.О. Србобран, грађевинско подручје, **након обавештења имаоца јавних овлашћења да не може да изда услове за пројектовање и прикључење због недостатака у садржини идејног решења достављеног уз захтев за издавање локацијских услова.**

Образложење

Општина Србобран, Трг слободе бр. 2 се 01.12.2017. године обратила овом органу, путем ЦИС-а, са захтевом за издавање локацијских услова описаних у диспозитиву овог закључка.

Уз захтев је достављена следећа документација: Идејно решење у дигиталној форми, Катастарско-топографски план, Пуномоћје и доказ о уплати накнади за вођење централне евиденције за издавање локацијских услова.

Након поднетих захтева имаоцима јавних овлашћења за пројектовање и прикључење, од стране:

1.) "ЕПС Дистрибуције" Београд, Огранак Електродистрибуција Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 100 достављено је Обавештење бр. 86.1.1.0.-Д-07.02.-341735-17 од 28.12.2017. године о немогућности издавања услова за пројектовање и прикључење, у коме се наводи да је изградња објекта бр. 1 предвиђена на површини, која је планским документом намењена изградњи трансформаторске станице те не постоји могућност за издавање Услова за пројектовање и прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије. Идејним решењем је потребно дефинисати податке за издавање услова за пројектовање и прикључење, поред намене сваког објекта понаособ, прецизно повезивање-придруживања намене коришћења будућих објеката самим предметним објектима, односно њиховим функционалним јединицама, као и за који објекат је потребно предвидети наведену резерву у енергетском капацитету;

- Неопходно је у делу идејног решења у ком се описују потребни прикључци на инфраструктуру, наведу потребни капацитети за прикључење на инфраструктуру ДСЕЕ (потребна одобрена снага, назначена струја главних осигурача, врста мерног уређаја исл.) и прецизно дефинише у односу на остале објекте и њихове функционалне јединице;

- Констатује се да су постојећи објекти и садржаји у оквиру комплекса пијаце прикључени на ДСЕЕ, претплатнички број 158152045 (активан купац електричне енергије Ј.К.П. "Градитељ", претплатнички однос-Градска тржница). Обрачун испоручене електричне енергије се врши преко трофазног бројила са директним мерењем, постојеће одобрене снаге купцу, према издатом решењу износи 17,25кW. Идејним решењем није одређена будућа намена коришћења овог мерног уређаја, односно није одређено да ли се жели припајање дела електричних инсталација предметног објекта електричним инсталацијама постојећег купца претплатничког броја 158152045 (са или без повећања износа постојеће одобрене снаге), те је неопходно да се прецизно дефинише потребан капацитет и у односу на овај засновани претплатнички однос. У случају потребе за повећањем износа постојеће одобрене снаге неопходно је навести за колико треба повећати тај износ, алтернативно, у случају без повећања износа постојеће одобрене снаге треба навести да се остаје у оквиру износа постојеће одобрене снаге купца претплатничког броја 1589152045.

2.) Ј.В.П. "Воде Војводине" Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 25 достављен је одговор бр. I-1492/5-17 од 29.12.2017. године о немогућности издавања услова за пројектовање и прикључење, у коме се наводи да је захтев непотпун, односно да је потребно доставити:

- Ситуациони приказ постојећих инсталација водовода, фекалне и атмосферске канализације (са пратећим објектима) на предметном простору са приказом планираног водоснабдевања и планираним решењем сакупљања и одвођења санитарно фекалних отпадних вода и атмосферских вода до реципијента

Обзиром да нису идејно решење не садржи податке потребне за издавање локацијских услова, односно за даље поступање по захтеву одлучено је као у диспозитиву у складу са Чланом 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", број 113/2015, 96/2016 и 120/2017).

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против овог Закључка подносилац захтева може изјавити приговор општинском већу, преко надлежног органа, у року од три дана од дана пријема Закључка.

Предмет обрадила:

Слађана Голупски, дипл.инж.арх.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Снежана Бајић, дипл. правник

**НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ СРБОБРАН**

Јулија Попић, дипл. правник